

Tillstånd och kontrollista Heta Arbeten

Arbetsplats					
Fastighet:					
Stationsnummer:					
Larmadress:					
Entreprenör					
Entreprenör/företagsnamn:					
Tillståndets giltighet					
Fr o m den:	T o m den:				
Klockan	Klockan				
Metod					
<input type="checkbox"/> Svetsa	<input type="checkbox"/> Kapa	<input type="checkbox"/> Skära	<input type="checkbox"/> Löda	<input type="checkbox"/> Hetluft	<input type="checkbox"/> Asfaltgryta
<input type="checkbox"/> Borra	<input type="checkbox"/> Slipa	<input type="checkbox"/> Annat:			
Kontrollista					
JA	NEJ				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Personen som ska utföra arbetet är behörig att utföra Heta Arbeten			
<input type="checkbox"/>		Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt			
		Brandvaktens namn:			
		Efterbevakning <input type="checkbox"/> 1 timme <input type="checkbox"/> Annan tid: _____			
		<input type="checkbox"/> Tillståndsansvarig bedömer att brandvakt uppenbart inte behövs under arbetet			
<input type="checkbox"/>		Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad			
<input type="checkbox"/>		Allt brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är borttaget, skyddat genom övertäckning, avskärmat eller ventilerat?			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar			
		<input type="checkbox"/> Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Det finns springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen			
		<input type="checkbox"/> Dessa är tätade eller kontrollerade och skyddade			
<input type="checkbox"/>		Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Svetsutrustning kommer att användas vid arbetet			
		<input type="checkbox"/> Svetsutrustningen är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för brännigas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.			
<input type="checkbox"/>		Räddningstjänsten kan larmas omedelbart			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbete kommer att utföras i/vid förbudsområde			
		<input type="checkbox"/> Gasfrihetsförklaring genomförd och dokumenterad av behörig person före och fortlöpande under arbetet			
		<input type="checkbox"/> Behövs ej			
<input type="checkbox"/>		Vid tätskiktsarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tillståndsansvarig medger att öppen låga används för smältning av is och snö			

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt värms materialet till högst 300 °C |
| <input type="checkbox"/> | Vid smältning av asfalt hanteras utrustningen enligt Brandskyddsföreningens dokument Smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Vid arbete i automattvätt efterföljs givna instruktioner från OKQ8 |
| | <input type="checkbox"/> Inget hetarbete sker i automattvätt |

Underskrift Tillståndsansvarig

Tillståndsansvarig intygar att samtliga säkerhetsregler har beaktats, samt att risker och begränsande åtgärder har diskuterats tillsammans med föreståndaren på anläggningen.

Namnteckning		Namnförtydligande		Telefonnummer	
Underskrift Hetarbetare (HA) och Brandvakt (BV)		Certifikatkontroll utförd (av tillståndsansvarig)		HA	BV
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnteckning	Namnförtydligande	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnteckning	Namnförtydligande	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnteckning	Namnförtydligande				

Underskrift Föreståndare OKQ8

Föreståndare för OKQ8 tillåter att beskrivet arbete genomförs inom anläggningen och inom ramen för det hetarbetstillstånd som tillståndsansvarig givit.

Innan underskrift ska föreståndare för OKQ8 alltid informera om andra pågående arbeten på anläggningen. Entreprenören och föreståndaren ska vara i samförstånd med hur dessa arbeten kan komma att påverka varandra. Föreståndare för OKQ8 ska även informera om att hetarbete måste avbrytas vid tankbilsleverans.

Ingen underskrift krävs av personal inom OKQ8 vid hetarbete som utförs i automattvätt om tillståndsansvarig intygar att givna instruktioner från OKQ8 efterföljs.

Namnteckning		Namnförtydligande		Telefonnummer	
Underskrift tillståndsansvarig		Arbetet är avslutat, efterbevakning slutförd och brandsäkerheten på arbetsplatsen är kontrollerad			
.....				
Namnteckning	Namnförtydligande				

Detta dokument arkiveras av utförande entreprenör enligt beställarens anvisningar. Kopia av tillstånd och kontrollistan ska sparas på stationen.